

Verificação da Autenticidade de Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.)

Informamos que a C.A.T. **1020160002472** foi emitida conforme extrato abaixo:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020160002472

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS LIMA FINOTTI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS LIMA FINOTTI** RNP: **0707308160** Registro: **16631/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Mecânico**

Nº ART: **1020160206486**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **01/12/2016** .. Baixada em: **01/12/2016**

Forma de registro: **Substituição à 1020160118182**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FORTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 18130**.....

Contratante: **PRESTADORA DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NOGUEIRA - EIRELI - ME**

Contrato: 0.....

Celebrado em: 03/12/2012

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Data de Início: 03/03/2014

Previsão término: 15/01/2015

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Thyago Nogueira de Carvalho**.....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO AR CONDICIONADO , 40,00 TONELADAS REFRIGERACAO; 2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO AQUECEDOR SOLAR , 4.000,00 LITROS;**

Observações

1-Ar Condicionado a) Execução e Projeto da instalação do sistema de um condicionador de ar tipo FANCOIL com vazão de 6,17m³/h ou 13,5 TR's (e seus respectivos ramais de dutos e bocas de ar); b) Execução e Projeto da instalação do sistema de 03(três) condicionadores de ar tipo SPLIT de 18.000 BTU's cada ; c) Execução e Projeto da instalação do Sistema de 11(once) Condicionadores de ar tipo SPLIT de 24.000 BTU's , incluindo acessórios de fixação e controle remoto. 2- Aquecimento solar: A) 01 (um) Reservatório em aço inox (Boiler) com capacidade de 4.000 litros com resistência elétrica de 3KW b) 20 (vinte) Placas de captação de Energia Solar com 2m² e magotes de interligação c) 01 Quadro de comando (C.D.T) d) 01 Bomba de pressurização

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/12/2012 até 28/02/2015.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 44057 a 44075, o atestado contendo <19> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160002472

Data: 07/12/2016 Hora: 09:38:00

Código de Controle: CTSTTUH

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

