



HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA

MARCIEUDER MARCILIO FERNANDES

CNPJ: 21.648.903/0001-53

ALVARA SANITARIO Nº 302/24

RUA AMELIA CAROLINA, 21 - PATOS E MINAS – MG TEL: CTBC (34) 3825-7505/9154-0939/9671-5210

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA MARIA NETO FERNANDES CRBIO MG 123137/04 D

LAUDO TÉCNICO

CLIENTE: **IRENE MACHADO DE SOUZA**

RUA DONA SEBASTIANA 192 JARDIM REGINA VAZANTE MG

CNPJ/CPF: **27.274.061.00001-01**

Período: 21/11/2024 A 21/05/2025

Área de execução e serviços executados: dependências internas da caixa d'água. Limpeza e higienização.

Avaliação do controle:

Limpeza executada seguindo ordens e instruções de órgãos fiscalizadores.

PROCEDIMENTOS/RECOMENDAÇÕES

- 1- Esvazie a caixa d'água.
- 2- Escove bem as paredes e fundos. Não use escovas de aço.
- 3- Lave bem com jatos fortes de água.
- 4- Faça uma mistura de um litro de hidroclorito de sódio, hidróxido sódio e cloreto de sódio com cinco litros de água em um balde limpo . Com uma esponja descartável, espalhe a mistura no fundo e nas paredes.
- 5- Espere no mínimo, meia hora, para que a solução possa agir.
- 6- Lave novamente toda área interna da caixa com água pura, é importante deixar a água escorrer tudo para que a caixa fique vazia.
- 7- Encha novamente.

CONCLUSÃO:

A Execução dos serviços está de acordo com as normas da vigilância sanitária, com a orientação da COPASA e recomendamos a limpeza e higienização de caixas d'água devem ser realizadas em um período de seis em seis meses para que sua água não perca a qualidade.

RESPONSÁVEL MATA TUDO


Ana M. N. Fernandes
Bióloga
CRBIO-MG 123137/04 D